



# R470H

## Termostatická hlavica s kvapalinovým senzorm


### Cap termostatic montaj



1 - Úplne otvorte hlavicu otočením do symbolu ⚙  
Deschideti complet capul termostatic ⚙



2



2- Hlavicu nasadíte na ventil a otočením závitů ju pripevníte k ventilu

Apropiati capul termostatic de corpul robinetului, introduceti in capatul hexagonal al robinetului si infiletati bucsa

Max. teplota 110°C


Max. diferenčný tlak 0,14 MPa

Maximálny prevádzkový tlak 1 MPA

Temperatura maxima 1100 C

Presiunea maxima diferentiala 0,14 MPa

Presiunea maxima de lucru 1 MPa




Pozícia	Nastavená teplota °C
<input type="checkbox"/>	8
1	10
2	15
3	20
4	25
5	30
⚙	32


# R470H

## Thermostatic head with liquid sensor


### Cabeza termostática con sensor de líquido



1 - "Fully open" the head ⚙  
"Abrir la cabeza" hasta la posición abertura total ⚙



2



2 - Put the head near to the valve body, fit in the hexagon and screw the bush

Arcar la cabeza al cuerpo de la válvula, embocar la uerca y roscar

Maximum temperature 110°C


Maximum differential pressure 0,14 MPa

Maximum working pressure 1 MPA

Temperatura máxima 110°C

Presión diferencial máxima 0,14 Mpa

Presión máxima de trabajo 1 MPA



Posizione	Temperatura regolata °C
<input type="checkbox"/>	8
1	10
2	15
3	20
4	25
5	30
⚙	32

047U31878


## Zablokovanie príp. vymedzenie otvárania/zatvárania hlavice

### Limitarea deschiderii si blocarea




**Rozoberať hlavicu je povolené iba s cieľom prestavenia vymedzovacích západiek.**

Nu modificati in niciun fel pozitia bulbului pentru a nu decalibra capul termostatic.




**Vymedzenie otvárania/zatvárania hlavice sa vykonáva umiestnením západky naľavo od želaného čísla, po ktoré chceme, aby sa hlavica otáčala.**

Inchiderea partiala se face introducand o clema de limitare in camele capului termostatat, in stanga numarului dorit



La parzializzazione di apertura si effettua inserendo il limitatore nelle apposite camme presenti sulla manopola alla destra del numero desiderato.

Deschiderea partiala se face introducand o clema de limitare in camele capului termostatat, in dreapta numarului dorit.



**Na zablokovanie hlavice v určitej pozícii, je potrebné umiestniť západky naľavo aj napravo od daného čísla.**

Pentru blocarea capului termostatat la pozitia dorita, introduceti ambele cleme de limitare in came, pozitionandu-le in partea dreapta si stanga a numarului ales.


## Eventual opening limitation and locking of the handle

### Eventual limitación de abertura y bloqueo del volante de maniobra



Do not tamper with the position of the bulb for any reason, in order to avoid loss of calibration of the thermostatic head.

En ningún caso manipular la posición del bulbo, para evitar la pérdida de tarado de la cabeza termostática




Partial opening is carried out by inserting the limitation clip in the cams present on the handle to the right to the desired number.

La abertura parcial se realiza introduciendo el limitador en la ranura correspondiente presente en el volante de maniobra a la derecha del número deseado.



Partial closing is carried out by inserting the limitation clip in the cams present on the handle to the left of the desired number.

El cierre parcial se realiza introduciendo el limitador en la ranura correspondiente presente en el volante de maniobra a la izquierda del número deseado.



In order to lock the handle in the desired position, it is necessary to insert both limitation clips in the cams positioning them at the right and at the left of the chosen number.

Para bloquear el volante en la posición deseada es necesario introducir en las ranuras correspondientes ambos limitadores a la derecha y a la izquierda del número seleccionado.